





LEYENDA

-  PICA DE Ø 14.60 mm. y 2 m. DE LONGITUD.
-  PICA DE Ø 18.30 mm. y 2 m. DE LONGITUD.
-  CABLE DE COBRE AISLADO DE S = 35 mm.²
-  CABLE DE COBRE AISLADO DE S = 50 mm.²

LEYENDA



- 1 POZO DE GRUESOS Y POZO DE BOMBEO
- 2 EDIFICIO DE CONTROL Y USOS INDUSTRIALES.
- 3 ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL A REACTOR BIOLÓGICO.
- 4 REACTOR BIOLÓGICO.
- 5 DECANTADOR DECUNDARIO.
- 6 ARQUETA DE CAPTACIÓN DE AGUA INDUSTRIAL.
- 7 ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA TRATADA.
- 8 ARQUETA DE RESTITUCIÓN.
- 9 ARQUETA DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS.
- 10 ESPESADOR DE FANGOS.
- 11 TÓLVA DE FANGOS.
- 12 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.



TÍTULO:
**COLECTORES Y EDAR DE CUEVAS DEL VALLE, VILLAREJO DEL VALLE,
SAN ESTEBAN DEL VALLE, SANTA CUZ DEL VALLE Y MOMBELTRÁN**

PLANO:
**INSTALACIONES
RED DE TIERRAS. PLANTA GENERAL**

FECHA: DICIEMBRE 2017	ESCALA: 1/250 ORIGINALES DIN-A1	PLANO N°: IE-06	HOJA N°: 1
--------------------------	---------------------------------------	--------------------	---------------

 ingeniería de proyectos	INDEPRO CONSULTORES DE INGENIERÍA S.L. INGENIERÍA CIVIL Av. Portugal 45, Dcha 415, ÁVILA TUF: 910247172 email: oficina@indepro2000.es	PROYECTADO:  JULIAN NAVAS HERNANDEZ ING. DE CÁLCULO, CONSULTA Y PLANTAS Nº 25.150
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------